

Jastrząb, dn. 21.12.2018r.

IT.271.18.2018

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych dla gminy Jastrząb”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1) Dokumentacja projektowa obejmuję wymianę jednej bramy wjazdowej do budynku, natomiast przedmiar (poz. 56) dwóch. Która wersja jest poprawna?

Odpowiedź: - Należy wymienić dwoje drzwi – zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2) Proszę o podanie współczynnika przewodzenia ciepła dla:

- styropianu fasadowego
- wełny fasadowej
- wełny na docieplenie sufitów podwieszanych

Odpowiedź:

Współczynnik przewodzenia ciepła dla:

- | | | |
|--|---|-------|
| - styropianu fasadowego | - | 0,040 |
| - wełny fasadowej | - | 0,040 |
| - wełny na docieplenie sufitów podwieszanych | - | 0,042 |

Pytanie 3) Ogrodzenie panelowe. W projekcie budowlanym gr. drutów ogrodzenia: pionowe 6mm, poziome 8mm (podwójne), natomiast w przedmiarze i programie funkcjonalno-użytkowym gr. drutów pionowych i poziomych 5mm. Która wersja jest poprawna?

Odpowiedź:

Ogrodzenie z drutów pionowych i poziomych 5mm – zgodnie z przedmiarem.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha