



GMINA JASTRZĄB

26-502 Jastrząb
Pl. Niepodległości 5

NIP 799 196 53 56 Reg. 670223741

Znak postępowania: IT.271.4.2020

Jastrząb, dnia 22.07.2020 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrząb”.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 20.07.2020 r.

Pytania dotyczące kotłów:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.
2. Prosimy o informacje, ile układów kotłowych wymaga zamknięcia i po czyjej stronie jest wykonanie zamknięcia układu kotłowego otwartego – Wykonawcy czy Beneficjenta?
3. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.
4. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.
6. Prosimy o podanie ilości instalacji kotłów wymaganych do podłączenia do monitoringu.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.
8. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu kotła leży po stronie Beneficjenta.

Ad. 1. Dostosowanie komina dla potrzeb montażu kotła jest po stronie Mieszkańca.

Ad 2. Inwestor nie jest stanie określić, ile układów kotłowych wymaga zamknięcia. Zamknięcie układu kotłowego otwartego jest po stronie Wykonawcy. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę na własny koszt.

Ad. 3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować przyłączenie kotła do komina.

- Ad. 4. Dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Mieszkańca.
- Ad. 5. Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji i dostawy.
- Ad. 6. Podłączenie do monitoringu wymagane jest dla wszystkich kotłów.
- Ad. 7. Dostęp do sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu należy po stronie Mieszkańca.
- Ad. 8. Doprowadzenie mediów do pomieszczenia przeznaczonego do montażu kotła jest po stronie Mieszkańca.

Pytania dotyczące pomp ciepła:

9. Prosimy o podanie ilości instalacji pomp ciepła wymaganych do podłączenia do monitoringu.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.
11. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji pompy ciepła nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
12. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła leży w obowiązku Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja.
13. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.
14. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po stronie Właściciela budynku, u którego montowana jest dana instalacja.
15. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepła zastosowanie rur wielowarstwowych typu PEX łączonych na zasadzie złączek zaciskowych oraz rur PP łączonych przez zgrzewanie.
16. Czy dopuszcza się realizację sterowania pogodowego z modułu rozszerzającego?
17. Czy Zamawiający dopuści wykonanie kaskady pomp ciepła by zrealizować zapotrzebowanie mocy?
18. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu pompy ciepła leży po stronie Beneficjenta.

Ad. 9. Podłączenie do monitoringu wymagane jest dla wszystkich pomp ciepła.

Ad. 10. Dostęp do sieci Internetowej dla podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu należy po stronie Mieszkańca.

Ad. 11. Tak. Grzałka jest objęta przedmiotem zamówienia, gdyż stanowi integralną część pompy ciepła.

Ad. 12. Wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła jest w obowiązku Mieszkańca/Administratora.

Ad. 13. W razie potrzeby odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji wykonanie roboty jest po stronie Wykonawcy.



Ad. 14. Podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur wielowarstwowych typu PEX łączonych na zasadzie złączek zaciskowych oraz rur PP łączonych przez zgrzewania.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza realizację sterownia pogodowego z modułu rozszerzającego.

Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie kaskady pomp ciepła.

Ad. 18. Doprowadzenie mediów do pomieszczenia przeznaczonego do montażu kotła jest po stronie Mieszkańca.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)