

UWAGA:

Główne przewody instalacji wodnej w budynku prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po wierzchu ścian Od miejsca oznaczonego na rysunku jako piony przewody prowadzić w posadzce parteru.
Podejścia do przyborów wykonać w bruździe ściennej.
Przewody instalacji p.poż. prowadzić po wierzchu ścian, oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody instalacji wodnej oraz p.poż. prowadzone po wierzchu ścian można obudować płytami kartonowo – gipsowymi.
Średnice przewodów instalacji wodnej podano jako średnicę zewnętrzną.

OZNACZENIA:

	woda zimna
	woda p.poż.
	woda ciepła
	woda cyrkulacyjna
HP25/30	hydrant przeciw pożarowy DN25 z wężem 30m
	złączka do węża
ZCWU	zasobnik cwu o poj. 300l np. Vitocel 300-V
KG	kocioł gazowy Vitodens 200-W
Z	zawór z siłownikiem elektromagnetycznym
PR	presostat
z32/c32/cyr16	zimna32/ciepła32/cyrkulacja16
z25/zm25/cyr16	zimna25/zmieszana25/cyrkulacja16
WZ Dn32(stal)	instalacja p.poż.
z32/c32/cyr16	instalacja wodna

Nazwa projektu

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole Integracyjne I żłobek, budowa zblornlka nazlemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Adres oblektu
Gąsawy Plebańskie, 26-502 Jastrząb **działka nr ewid.137/1, 135**

Inwestor
Urząd Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Nazwa rysunku
RZUT PRZYIEMIA INSTALACJI WODNEJ

Data	Skala	Nr rysunku
12.2015	1:100	1

Projektant	Krzysztof Janczyk Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88	DATA PODPIS	12.2015
Opracowujący	Iwona Karykowska	DATA PODPIS	12.2015