

## Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na otrzymane pytania w sprawie przetargu na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Gmina Jastrząb udziela poniżej odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie:

Wg katalogu użytego w przedmiarze poz. 24 – struktura baranka gr.1 mm. Grubość podana w projekcie 2 mm. Proszę o sprecyzowanie jaką grubość należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź:

Do wyceny grubości baranka należy przyjąć grubość z dokumentacji projektowej -2mm

2. Pytanie :

Poz. 42 Drzwi klepkowe. Czy zamawiający dopuszcza zamianę na drzwi aluminiowe.

Odpowiedź:

Do wyceny drzwi należy przyjąć drzwi ujęte w przedmiarze. Zamawiający ewentualnie rozważy zamianę drzwi z wybranym wykonawcą.

3. Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia w innym systemie niż podany w projekcie i przedmiarze

Odpowiedź:

Wykonanie docieplenia należy wycenić wg systemu podanego w projekcie. Ewentualne zmiany inwestor rozważy z wybranym Wykonawcą.

4. Pytanie:

W załączonych materiałach do przetargu na rysunku a.4 szczegóły wykonawcze jest przewidziany styropian EPS 80-036, natomiast w specyfikacji technicznej jest zapis na temat parametrów styropianu: naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu:>100kPa, współczynnik przewodzenia ciepła<=0,040 W/mK, proszę o informację które źródło podaje poprawne informacje

Odpowiedź:

Poprawna informacja jest zawarta w „szczegółach wykonawczych”