

GMINA JASTRZĄB

26-502 Jastrząb
Pl. Niepodległości 5
NIP 799 196 53 56 Reg. 670223741

Jastrząb, dnia 15.06.2020 r.

IT.271.3.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania:

Prosimy o potwierdzenie, iż przepusty z rur PEHD należy wykonać o średnicy 30cm.
Prosimy również o informację czy ścianki do przepustów mają być proste czy ze skrzydełkami.
Prosimy o informację czy w pozycji - wykonanie koryta pod konstrukcją z wywozem gruntu poza teren budowy w ilości 777m3 jest wykonanie koryta na całej powierzchni drogi czy wykonanie rowów.

Odpowiedzi:

Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót przepusty należy wykonać o średnicy 30 cm, ścianki czołowe ze skrzydełkami. Podane ilości wykonania koryta obejmują wykonanie całości robót ziemnych przewidzianych do wykonania.

Z up. Wójta Gminy
Albert Bajtrowski
SEKRETAŃZ GMINY