

GMINA JASTRZĄB
pl. Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
woj. mazowieckie

Jastrząb, 2023-03-10

IT.271.2.2023

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lipienice**”

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), Zamawiający: Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie opisu opraw ujętych w przetargu, z uwagi na niezgodność opisu opraw z informacjami zamieszczonymi na przykładowych kartach.

Czy wymagana oprawa powinna być autonomiczną oprawą solarną wyposażoną w akumulator litowo-jonowy z możliwością podłączenia do zasilania sieciowego (230V), czy oprawą led przeznaczoną tylko do zasilania sieciowego.

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące doszczegółowienia opisu opraw informujemy, że Zamawiający wymaga, aby oprawa była wyposażona w podwójne zasilanie. Oprawa solarna wyposażona w akumulator litowo-jonowy, który jest integralną częścią oprawy o pojemności nie mniejszej niż 70AH z możliwością podłączenia do zasilania sieciowego (15VDC/230VAC). Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4000lm, RA>85, kąt świecenia 140°. Zamawiający tym samym nie dopuszcza do stosowania opraw jedynie zasilanych z zewnętrznej sieci energetycznej (230V).

Zamawiający w związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawcy - pomimo upływu terminu na zadawanie pytań do SWZ uznał za zasadne i konieczne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Jednocześnie Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 14 marca br. do godz. 10:00 – zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00128502/01 z dnia 9.03.2023 r.