

Dot: przetargu na budowę przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych.

Proszę o wyjaśnienie :

- sposobu odprowadzania spalin ze spalania opału – tzn. czy w kanale dymowym należy zamontować wkład , bo tak wynika z rysunku. Jeśli tak, to proszę uzupełnić przedmiar określając dane techniczne i zakres robót związanych z jego budową.

- dlaczego w przedmiarze robót nie ujęto robót związanych z budową instalacji w kotłowni (instalacje sanitarne)- proszę o uzupełnienie zakresu robót; przedstawiony schemat technologiczny kotłowni nie może być podstawą do prawidłowej wyceny instalacji w kotłowni, zwłaszcza przy braku kompletnego rysunku rzutu kotłowni oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kotłowni, nie wyszczególniono aparatury kontrolno-pomiarowej

-dlaczego w przedmiarze robót nie wyszczególniono ilości zaworów termostatycznych z zabezpieczeniem przed kradzieżą – istnieje możliwość dowolnej interpretacji pomieszczeń ogólnodostępnych.

-proszę o podanie czy przewidziano wyposażenie kotła c.o . w elementy sterowania i regulacji , a jeśli tak to w jakie.

Dot. przetargu na budowę przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych

W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 17 marca br. pytań w sprawie przetargu na budowę budynku przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych Gmina Jastrząb udziela poniżej odpowiedzi:

Ad.1. Należy dokonać wyceny i zrealizować wkład kominowy zgodnie z dyspozycjami projektu budowlanego i przedmiaru robót

Ad 2. Układ technologiczny i instalacyjny kotłowni należy wycenić i zrealizować zgodnie z dyspozycjami projektu budowlanego, przedmiaru robót, instrukcją montażową producenta urządzeń oraz przepisami wynikającymi z normy PN 91/B-02413

Ad.3. Wycena i realizacja robót zgodnie z dyspozycjami projektu budowlanego i przedmiaru robót

Ad. 4. Standardowa aparatura sterująca dostarczana przez producenta wraz z kotłem c. o.

z up. Wójta Gminy
inż. Jan Gulu
SEKRETARZ GMINY