

Jastrząb, dnia 02.02.2022 roku

**GMINA JASTRZĄB**  
**Pl. Niepodległości 5**  
**26-502 Jastrząb**

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)*”- znak postępowania: IT.271.2.2022

Gmina Jastrząb ponownie przekazuje treść pytania nr 4 stanowiącego element zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz) wraz ze sprostowaniem treści udzielonej na to pytanie odpowiedzi – pismo z dnia 21.01.2022 roku:

*Pytanie 4:*

Budynek szkoły - w PFU istnieje informacja, iż wymianie podlegać mają jedynie grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi oraz odpowietrzającymi na parterze. Na podstawie oględzin jak i rozmowy z użytkownikiem proszę o uszczegółowienie czy wymianie ma podlegać również cała instalacja, gdyż jest ona instalacją stara oraz grzejniki zarówno na parterze jak i na piętrze?

*Odpowiedź – po sprostowaniu:*

Należy zdemontować 25 sztuk grzejników w całym obiekcie, a następnie dla całego obiektu zamontować 25 grzejników + 5 grzejników w nowej lokalizacji. Grzejniki powinny być zamontowane z zaworami termostatycznymi i zaworami odpowietrzającymi. Dla całej instalacji należy wykonać płukanie, próbę szczelności oraz regulację.

Niniejsze pismo stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ.