

Jastrząb, dnia 02.02.2022 roku

**GMINA JASTRZĄB**  
**Pl. Niepodległości 5**  
**26-502 Jastrząb**

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)*”- znak postępowania: IT.271.2.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Gmina Jastrząb przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

*Pytanie:*

Nawiązując do postępowania przetargowego na termomodernizację budynków PSP oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej mocy pomp. W programie PFU założono dla jednego jak i dla drugiego obiektu montaż 3 pomp, każda o mocy 23 kW. Mając na uwadze powierzchnię obiektów jak i również czas wykorzystywania danego obiektu w ciągu dnia (budynek OSP - użytkowany jedynie na wypadek pożaru oraz Świetlica Środowiskowa z czasowym pobytem) prosimy o potwierdzenie, iż faktycznie jest takie duże zapotrzebowanie mocy pomp z podaniem źródła na jakiej podstawie taka moc została założona.

W naszej ocenie wystarczająca jest dla każdego z wymienionych obiektów jedna pompa o mocy 23 kW (względnie 3 pompy o mocy 8 kW każda).

*Odpowiedź:*

Budynek OSP i świetlicy - po aktualizacji audytu energetycznego została zmniejszona moc pompy typu powietrze-woda na 23 kW. Jednocześnie została zmniejszona pojemność bufora i wynosi 250 dm<sup>3</sup>.

Budynek szkoły - po aktualizacji audytu energetycznego została zmniejszona moc pompy typu powietrze-woda na 2 x 23 kW. Jednocześnie została zmniejszona pojemność bufora i wynosi 750 dm<sup>3</sup>.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ.